



DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial. Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 62, fecha: miércoles, 28 de Marzo de 2018

ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA

INFORMACIÓN PÚBLICA DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAT A 132KV CIFUENTES-YELA EN LA ENTRADA A AL ST YELA EN YELA

1068

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa de Construcción y declaración de Utilidad Pública de la instalación:

Modificación/ampliación de líneas de alta tensión.							
Características Originales		Modificaciones y/o Ampliaciones		Características Finales			
Nº Expediente:	19210100064 (ld. Cía:L60)			Nº Expediente original/Nº Expediente modificación:	19210100064 / 19210100081 (Id. Cía:L60)		
Titular:	Unión Fenosa Distribución S.A.	Titular: Distribución		Titular:	Unión Fenosa Distribución S.A.		
Ubicación:	Brihuega (Yela) / Cifuentes	Ubicación:	Brihuega (Yela)	Ubicación:	Brihuega (Yela) / Cifuentes		



Año:	2012	Año:	2018	Año:	2018	
Tipo de conductor:	Aéreo: 242- AL1/39-ST 1A (LA-280) Subterráneo: AL630+H165 Cu	Tipo de conductor:	242-AL1/39-ST 1A (LA-280)	Tipo de conductor:	Aéreo: 242-AL1/39- ST 1A (LA-280) Subterráneo: AL630+H165 Cu	
Nº Circuitos:	1	Nº Circuitos:	1	Nº Circuitos:	1	
Tipo de instalación:	Aéreo / Subterráneo	Tipo de instalación:	Aéreo	Tipo de instalación:	Aéreo / Subterráneo	
Longitud:	Total: 19.925 m. Aéreo: 19.709 m. Subterráneo: 216 m.	Longitud:	543,04 m.	Longitud:	Total: 19.955,30 m. Aéreo:19.739,30 m. Subterráneo:216 m.	
Tensión:	132 kV.	Tensión:	132 kV.	Tensión:	132 kV.	
Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo nº 1 X= 514.695 Y= 4.517.504	Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 2 (existente) X= 514.932 Y= 4.517.713	Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 PAS X=531.302 Y=4.515.441	
Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 PAS X= 531.302 Y= 4.515.441	Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 (existente) X= 514.819 Y= 4.517.335	Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 (existente) X= 514.819 Y= 4.517.335	
Otras características :	Cierre anillo distribución en 132 kV.	Otras características:	Cierre anillo distribución en 132 kV.	Otras características:	Cierre anillo distribución en 132 kV.	

Se incluye relación concreta e individualizada de los bienes o derechos de necesaria expropiación, a los efectos previstos en el Art. 55 de la Ley 24/2013.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los bienes y derechos afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de este anuncio para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en C/ Federico Garcia Lorca, 14 de Guadalajara, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Guadalajara, 28 de febrero de 2018. El Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo. P.D. Secretario General (Res. 03/09/2015) (DOCM nº 179, de 11/09/2015). Fdo. Santiago Baeza San Llorente

Relación de Bienes y Derechos LAT 132 KV Yela – Cifuentes Modificación a la entrada a la Subestación de Yela

Nº Finca	Políg.	Parc.	Paraje	Propietario	Nº Apoyo	Cantidad	Superficie (m²)	Vuelo (m.l.)	Serv. de paso (m²)	Naturaleza
0	514	00042	Lo Brihuega	Enagas S.A	0	1	45	134,1	2.658	Labor secano
2	514	00018	Mata Tío Herrero	Hdros Andrea Moreno Marlasca				71,4	1.400,5	Labor secano