



BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

☎ 949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial.
Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 11, fecha: miércoles, 16 de Enero de 2019

ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DIRECCION PROVINCIAL DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE PROYECTO DE CAMBIO DE COMBUSTIBLE GLP POR GAS NATURAL EN URB. LA CELADA DE CHILOECHES (GUADALAJARA)

104

Anuncio de 8 de enero de 2019 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara, por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del "Proyecto de cambio de gas combustible GLP por gas natural en Urbanización "La Celada", C/ El Redondal" Polígono 50099082, en el TM de Chiloeches (Guadalajara)". Expediente nº 19331100430.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y en el artículo 83 de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el proyecto de instalaciones cuyas características se detallan a continuación:



Nº EXPEDIENTE: 19331100430

SOLICITANTE: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

UBICACIÓN: Término municipal de Chiloeches (Guadalajara)

DESCRIPCIÓN:

- Desconexión de la planta de GLP.
- Sectorización: 1 Ud.
- Sectorización con válvulas que realizará Nedgia Castilla la Mancha, S.A.
- Conexionado entre redes de GN y GLP.
- Cambio de gas.

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|----------------------|--|
| Red de distribución | MOP Red Proyectada: MOP 4 enterrada a EMM y MOP 1,7 salida EMM |
| | Red Proyectada Total : 5 m PE63 con EMM de 100 m3 (n)/ h (4/1,7) |
| | Cambio gas: SI |
| | Extensiones de Red: Religamiento y conexiones 5 m. Pe 63 a EMM |
| | Calificación Urbanística: Suelo Urbano |
| | Sectorización: 1 |
| | Nº Válvulas a instalar: 0 uds |
| | Calas con conjunto válvulas y purgas: 0 |
| | Cala de desconexión: 1 ud |
| | Nº Purgas Red: 0 |
| Red de GLP Existente | Presión de Servicio: 1,7 bar |
| | Caudal a transformar de GLP: : 12 m3(n)/h |
| | Nº de Usuarios a transformar: 25 |
| | Red a transformar: PE 40 L = 1921 m y PE 63 L = 575 m. |
| | GLP 50099082 - 2 Depósitos enterrados de 19.760 litros/u y 2 Depósitos enterrados de 19.070 litros/u. RC 4429602VK8942N0000HX |

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía en C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Guadalajara, 8 de enero de 2019. El Director Provincial. Fdo.: Santiago Baeza San Llorente