



BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

📞 949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial.
Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 11, fecha: miércoles, 16 de Enero de 2019

ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DIRECCION PROVINCIAL DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE PROYECTO DE CAMBIO DE
COMBUSTIBLE GLP POR GAS NATURAL EN YUNQUERA DE HENARES

105

Anuncio de 8 de enero de 2019 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara, por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del "Proyecto de cambio de gas combustible GLP por gas natural en "Sitio El Royo" Polígono 50120905, en el TM de Yunquera de Henares (Guadalajara)". Expediente nº 19331100429.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y en el artículo 83 de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el proyecto de instalaciones cuyas características se detallan a continuación:

Nº EXPEDIENTE: 19331100429

TITULAR: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

UBICACIÓN: Término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara)



DESCRIPCIÓN:

- Desconexión de la planta de GLP.
- Sectorización: 1 Ud.
- Sectorización con válvulas que realizará Nedgia Castilla la Mancha, S.A.
- Conexión entre redes de GN y GLP en PE 63 desde PE 63 (GN) en Avda. Castilla La Mancha a PE 63 (GLP).
- Cambio de gas.

CARACTERÍSTICAS:

Red de distribución	MOP Red Proyectada: MOP 0,4
	Red Proyectada Total : 4 m
	Cambio gas: SI
	Extensiones de Red: NO
	Calificación Urbanística: Suelo Urbano
	Sectorización: 1
	Nº Válvulas a instalar: 0 uds
	Calas con conjunto válvulas y purgas: 0
	Cala de desconexión: 1 ud
	Nº Purgas Red: 0
Red de GLP Existente	Presión de Servicio: 1,7 bar
	Caudal a transformar de GLP: : 22 m3(n)/h
	Nº de Usuarios a transformar: 46.
	Red a transformar: ; PE 32 L = 204 m; PE 40 L = 646 m; PE 63 L = 487 m; PE 90 L = 41 m
	GLP 50120905 - 2 Depósitos enterrados de 47.500 litros/u. C/ Andalucía RC 6206301VL8160N0001XK

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía en C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Guadalajara, 8 de enero de 2019. El Director Provincial. Fdo.: Santiago Baeza San Llorente